

**Установка испытания генератора и шинопровода повышенным напряжением  
переменного и выпрямленного тока УИГ-250/30/60-50**

### **Введение**

НПП ЭЛЕКТРОМАШ является профессиональным производителем высоковольтного испытательного оборудования и имеет высокую репутацию качества и надежности своей продукции благодаря огромному опыту конструкторской разработки и производства. НПП ЭЛЕКТРОМАШ поставляет испытательное, измерительное и диагностическое оборудование для широкого применения. Мы выпускаем испытательные системы для применения в лабораторных условиях, для научно-исследовательских целей, в промышленных условиях и на объектах.

### **Область применения**

Основой резонансной испытательной системы переменного тока является высоковольтный резонансный реактор с переменной регулируемой индуктивностью и регулятор напряжения малой мощности. Высоковольтный резонансный реактор с переменной индуктивностью применяется для настройки в резонанс с емкостью объекта испытаний при неизменной рабочей частоте. В этом случае образуется резонансный контур, позволяющий проводить высоковольтные испытания приложенным напряжением.

Резонансная испытательная система предназначена для проведения высоковольтных испытаний электрической прочности изоляции оборудования с большой электрической емкостью: гидрогенераторов, турбогенераторов, стержней, комплектных токопроводов, силовых кабелей, высоковольтных вводов, конденсаторов, измерительных трансформаторов напряжения, КРУЭ на месте эксплуатации, после монтажа, перед включением для периодических и профилактических испытаний согласно РД\_34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", ПУЭ, ГОСТ-1516, ГОСТ-Р-55195. Испытания проводятся приложенным напряжением промышленной частоты и выпрямленным напряжением с контролем тока утечки.

### **Состав системы:**

№	Тип	Наименование
1	РРВ-250/30/60, 250кВА, 30/60кВ	Высоковольтный резонансный реактор с регулируемой индуктивностью, трансформатор-возбудитель, высоковольтный переключатель в одном баке заполненным трансформаторным маслом. Необслуживаемый, срок службы 30лет
2	АГО-25/0.38/0-0.42 25кВА 0.38/0-0.6кВ	Регулятор напряжения автотрансформаторный
3	ЦАСУИ-2000	Цифровая система управления и измерения включая ИС-50э
4	РШ-100, 100кВ	Разрядник шаровый
5	ИПТ-50/3-5, 50кВ, 4x5МА+1x20МА	Высоковольтный блок испытания выпрямленным напряжением со встроенным контролем тока утечки в каждой фазе и изоляции коллектора, с расчетом коэффициента нелинейности, защитой от перегрева обмоток.
6.	Высоковольтный кабель , кабель управления, измерительный и силовой кабель	

## Условия эксплуатации

Наименование параметра	Значение
Высота над уровнем моря	$\leq 1000$ метров
Рабочая температура высоковольтных компонентов	-10 °C ÷ +45°C
Относительная влажность воздуха в помещении	$\leq 90\%$ (при 20°C, без конденсации)
Максимальные суточные колебания температуры	$\leq 20^\circ\text{C}$
Температура хранения и транспортировки	-10 °C ÷ +50°C
Должно быть обеспечено надежное заземление с сопротивлением цепи заземления $< 0,5$ Ом	
Форма переменного напряжения питания должна быть синусоидальной с коэффициентом нелинейных искажений $< 3\%$	

## Общие технические характеристики испытательной системы

Модель: УИГ-250/35/70-60

Наименование параметра	Значение
Номинальная частота:	50 Гц
Количество фаз:	Однофазная система
Номинальная входная мощность:	25 кВА
Номинальное входное напряжение:	380 В (фаза-фаза)
Номинальный входной ток:	65 А
Номинальная выходная мощность:	250 кВА
Номинальное выходное напряжение переменного тока	30 кВ
Режим испытания обмотки статора, 0.1-0.6 мкФ	
Номинальное выходное напряжение (переменного тока)	60 кВ
Режим испытания токопровода, 0-0.02мкФ	
Номинальный выходной ток 35/70кВ	8/4 А
Номинальное выходное напряжение выпрямленного тока:	50 кВ
Коэффициент пульсаций (выпрямленный ток):	<3%
Номинальный выходной выпрямленный ток	20 мА
Уровень частичных разрядов:	$\leq 50$ пКл
Коэффициент нелинейных искажений:	<3%
Добротность системы:	>10
Диапазон регулирования индуктивности:	>1:20
Относительная погрешность измерений не более:	1%
Точность установки выходного напряжения не хуже:	1%
Способ охлаждения:	естественное масляное/естественное воздушное охлаждение
Уровень шума:	<75 дБ (на расстоянии 4м от установки)
Испытательное напряжение:	1.1 Уном. в течении 1 мин
Эксплуатация оборудования:	В помещении
Габаритные размеры : ДхШхВ	2100мм x 1830мм x 1800мм
Вес:	3500 кг
Режим работы:	При 100% Уном., Ином. работа 1 час, 8 циклов в день. При 80% Уном., Ином. непрерывная работа. Температура перегрева обмоток трансформатора $\leq 65^\circ\text{C}$ , температура масла $\leq 55^\circ\text{C}$ .

# **1. Высоковольтный резонансный реактор с переменной регулируемой индуктивностью, трансформатор-возбудитель, высоковольтный переключатель в одном баке.**

**Модель:** PPB -250/30/60

Резонансный реактор, трансформатор-возбудитель и переключающее высоковольтное устройство находятся в одном маслонаполненном баке, что обеспечивает высокую безопасность персонала при проведении испытаний и переключениях, минимальное количество соединений и переключений. Срок службы всех элементов 30 лет. Встроенное переключающее высоковольтное устройство позволяет выполнять безопасное переключение уровня выходного напряжения в режиме испытания обмоток статора и шинопровода.

Все переключения проводятся в автоматическом режиме, в одно подключение, персоналу не требуется проводить дополнительные операции по переподключению высоковольтных элементов что исключает риск ошибки персонала и повреждения изоляции обмотки статора генератора.

В механизме регулирования воздушного зазора сердечника реактора используется линейный модуль производства Bosch Rexroth (Германия) со встроенной Шарико-Винтовой Парой обеспечивающей перемещение подвижной части сердечника. Применение данного механизма перемещения обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации (более 25 лет) резонансного реактора.

## **Общие технические характеристики**

<b>Наименование параметра</b>	<b>Значение</b>
Конструкция:	Бакового типа, маслонаполненный
Номинальная входная мощность:	25 кВА
Номинальное входное напряжение:	0.6 кВ
Номинальный входной ток:	65 А
Номинальная выходная мощность:	250 кВА
Номинальное выходное напряжение переменного тока	30 кВ
Номинальное выходное напряжение переменного тока	60 кВ
Номинальный выходной ток 30/60кВ	8/4 А
Номинальная частота:	50 Гц
Количество фаз:	Однофазный
Диапазон регулирования индуктивности:	>1:20
Добротность системы:	> 10
Способ охлаждения:	естественное масляное/естественное воздушное охлаждение
Уровень частичных разрядов:	<50 пКл
Испытательное напряжение:	1.1 Ун в течение 1 мин
Коэффициент нелинейных искажений:	< 3%
Уровень шума:	< 75 дБ (на расстоянии 4м от установки)
Режим работы:	При 100% Уном., Іном. работа в течение 1 часа, 8 циклов в день. Темпер перегрева обмоток трансфор ≤65С, температура перегрева масла ≤55С.

## **2. Регулятор напряжения автотрансформаторный**

**Модель: АТО-25/0.38/0-0.6**

Регулятор напряжения представляет собой автотрансформатор колонкового типа. Является надежным устройством, со сроком службы более 10 лет. Обеспечивается плавное регулирование напряжение в заданном диапазоне с помощью сервопривода. Обмотки выполнены из специального медного сплава с повышенной износостойкостью.

### **Общие технические характеристики**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Конструкция:	Колонковый, сухой, с естественным охлаждением
Номинальное входное напряжение:	0.38 кВ
Номинальное выходное напряжение:	0-0.65 кВ (плавное регулирование)
Номинальная мощность:	25 кВА
Номинальная частота:	50 Гц
Степень защиты:	IP 20
Напряжение короткого замыкания:	<7.5%
Схема и группа соединения обмоток:	I-0
Метод регулирования напряжения:	Сервоприводом
Количество фаз:	однофазный
Режим работы:	Совместно с резонансным трансформатором

Скорость регулирования напряжения задается сервоприводом постоянного тока 220 В.

## **3. Высоковольтный блок испытания выпрямленным напряжением со встроенным контролем тока утечки во всех фазах и изоляции коллектора, расчетом коэффициента нелинейности, защитой от перегрева обмоток**

**Модель: ИПТ-50/3-5**

Высоковольтный блок испытания выпрямленным напряжением ИПТ с контролем тока утечки состоит из блока управления, высоковольтного блока со встроенным измерителем суммарного тока утечки и четырех высоковольтных измерителей тока утечки в каждой фазе и изоляции коллектора. В блоке управления реализованы высокочастотный преобразователь и выпрямитель с очень низким коэффициентом пульсации и на выходе мы имеем не выпрямленное а постоянное напряжение. Высоковольтный блок выполнен в виде отдельного устройства в корпусе цилиндрической формы из стеклоэпоксида со встроенным в верхней части измерителем суммарного тока утечки. Высоковольтный блок и блок управления соединяются силовым кабелем и кабелем управления длиной 3 метра для безопасного выполнения испытаний. Измерители тока утечки состоят из изолятора цилиндрической формы из стеклоэпоксида на раме и микроамперметра в верхней части. Микроамперметры не имеют электрической связи с блоком управления, имеют независимый встроенный источник питания, преобразователь и радиопередатчик для передачи измеренных данных в блок управления. Высоковольтный блок испытания является независимым от всей установки УИГ прибором, нет необходимости нужно включать всю установку УИГ что экономит электроэнергию, имеет малый вес (до 8 кг), не требует грузоподъемных механизмов.

Измерители тока утечки высоковольтные блока ИПТ позволяют проводить измерение тока утечки малых значений с высокой точностью (от 1 микроампера), в каждой фазе, в изоляции коллектора и суммарный ток что позволяет оценить состояние изоляции в процессе испытаний.

Ток утечки измеряется в пределах 1-3500мкА.

Токи утечки измеряются не менее, чем при пяти равных ступенях напряжения. На каждой ступени напряжение выдерживается в течение 1 мин, при этом отсчет токов утечки производится через 15 и 60 с. Ступени устанавливаются близкими к  $0,5U_{\text{ном}}$ .

Производится автоматический расчет коэффициента нелинейности

$$K_U = \frac{I_{\text{нб}} U_{\text{нм}}}{I_{\text{нм}} U_{\text{нб}}},$$

где  $U_{\text{нб}}$  - наибольшее, т.е. полное испытательное напряжение (напряжение последней ступени);  $U_{\text{нм}}$  - наименьшее напряжение (напряжение первой ступени);  $I_{\text{нб}}, I_{\text{нм}}$  - токи утечки ( $I_{60''}$ ) при напряжениях  $U_{\text{нб}}$  и  $U_{\text{нм}}$ .

Рост тока утечки во время одоминутной выдержки изоляции под напряжением на одной из ступеней является признаком дефекта (включая увлажнение изоляции). Во избежание местных перегревов изоляции токами утечки выдержка напряжения на очередной ступени выполняется лишь в том случае, если токи утечки не превышают значений, указанных ниже:

Испытательное напряжение ступени, кВ	7.4	14.7	22.1	29.5	36.8	44.2
Наибольший допустимый ток утечки, мкА	250	500	1000	2000	3000	3500

В случае превышения указанных значений высоковольтный блок испытания выпрямленным напряжением ИПТ отключается.

### Состав ИПТ

№	Тип	Наименование
1	ВБ-50/20 50кВ, 20mA	Высоковольтный блок выпрямленного напряжения
2	БУ-1000/20 1000Вт, 20mA	Блок управления с портом RS для связи с компьютером
3	ИТ-3 3,5mA - 4 шт	Миллиамперметр
4	ИТ-20 20mA - 1 шт	Миллиамперметр

### Общие технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальная частота:	50 Гц
Количество фаз:	Однофазная система
Номинальная входная мощность:	1000 ВА
Номинальное входное напряжение:	220 В
Номинальный входной ток:	4,5 А
Номинальная выходная мощность:	1000 ВА
Номинальное выходное выпрямленное напряжение:	50 кВ
Номинальный выходной ток	20 мА
Коэффициент пульсаций:	<1%
Относительная погрешность измерений не более:	1%
Точность установки выходного напряжения не хуже:	1%
Испытательное напряжение:	1.1 Уном. в течении 1 мин
Эксплуатация оборудования:	В помещении
Габаритные размеры : ДхШхВ	Высоковольтный блок 400мм x 400мм x 800мм Блок управления 400мм x 400мм x 600мм
Вес общий:	20 кг
Режим работы:	При 100% Уном., Іном. работа в течение 1 часа, 8 циклов в день.

## **4. Цифровая система управления и измерения, включая ИС-50э**

**Модель: ЦАСУИ-2000**

### **I. Общие положения**

Система управления резонансной системы выполнена в виде пульта управления на котором расположены кнопки управления, измерительные приборы и включает в себя функции управления и измерения. Система управления изготавливается в двух вариантах: автоматизированная или ручная. В состав системы управления входит измерительная система ИС-50э внесенная в Госреестр средств измерений. В системе реализовано множество функций, таких как управление испытаниями, защита, измерение, синхронизации и т.д. Система управления и измерения (автоматизированная) имеет 8 высокоскоростных каналов (100 кГц/канал), обеспечивающих высокую точность измерения и управления (16бит). Система включает в себя функции записи измеренных и обработанных данных, формирование отчета, печать отчетов и т.д. Ж/К монитор отображает значения выходного напряжения для синхронизации, графики тока и напряжения, изменение выходного синусоидального напряжения, выходной ток и напряжение регулятора напряжения, а также имеет различные функциональные кнопки, основное рабочее состояние (пуск при нуле), аварийную сигнализацию и состояния индикаторов. Система высокоточна, стабильна и надежна; соответствует действующим стандартам ГОСТ на измерительные системы. Изолирующие элементы выполнены из стеклоэпоксида, установлен делитель, который обеспечивает гальваническую развязку между измерительной и высоковольтной частью; обеспечивается электробезопасность от попадания высокого напряжения на рабочее место оператора.

### **II. Функции системы управления**

Система автоматического управления имеет режимы ручного и автоматического управления. После загрузки программы необходимо ввести параметры испытаний и выбрать ручной или автоматический режим. При выборе автоматического режима все операции и формирование отчета выполняются компьютером. В ручном режиме все операции выполняются оператором, затем формируется отчет. Система имеет простой интерфейс, который блокирует неиспользуемые функции во избежание сбоев в работе.

#### **Основные функции системы управления:**

- Управление главным выключателем
- Отображение состояния главного выключателя
- Управление регулятором напряжения: регулирование выходного напряжения согласно ГОСТ, изменение скорости изменения напряжения в заданных пределах. Испытания на электрическую прочность можно проводить ступенчато, от начальных значений испытательного напряжения, через заданные интервалы напряжения, устанавливая значение времени испытания на каждой заданной ступени напряжения.
- Контроль состояния регулятора напряжения: контроль выходного напряжения, тока, контроль состояния концевых выключателей верхнего и нижнего пределов. Результат может быть выведен на дисплей.
- Контроль индуктивности реактора: регулирование индуктивности реактора с помощью сервопривода изменением воздушного зазора реактора. Скорость изменения зазора сердечника можно регулировать в заданных пределах.
- Контроль положения регулируемого зазора сердечника реактора: отображение и непрерывный контроль индуктивности воздушного зазора сердечника реактора и концевых выключателей.
- Автоматический заземлитель и отображение его состояния.
- Синхронное управление: в соответствии со значениями выходного напряжения и тока, регулируется

воздушный зазор сердечника реактора для того, чтобы вся система находилась в состоянии резонанса; значения отображаются на экране.

- Защита от перегрузки по току: включает два уровня защиты. Один уровень защиты обеспечивает токовая отсечка, второй уровень защиты выполняется с помощью программного обеспечения. Токовая отсечка реализуется с помощью реле максимального тока, который срабатывает при превышении тока уставки. Программное обеспечение защищает установку с помощью контроля токов и при превышении токовых значений выдает команду на отключение системы.
- Защита от перенапряжения: система управления и измерения автоматически снижает напряжение и отключает питание, когда напряжение выходит за заданные значения. Все данные отображаются на дисплее.
- Защита от короткого замыкания: система посылает сигнал на отключение питания в течение 10 мсек., при пробое объекта испытания или перекрытии.
- Кнопка аварийного отключения: для отключения питания вручную, при аварийной ситуации.

### **III. Функции измерительной системы**

Измерительная система выполняет анализ, отображение, сохранение данных, преобразование аналоговых данных в натуральные значения. В системе применяется дискретизация с высокоскоростным преобразованием для получения и обработки данных с высокой точностью, надежностью и скоростью обмена данными.

### **Основные функции системы измерения**

- Запись осциллограммы: запись и отображение напряжения и тока в течение 30 секунд до пробоя и отключения.
- Сохранение осциллограммы и изображения кривой изменения напряжения в формате BMP. Могут отображаться одновременно до 8 графиков, можно увеличивать, перемещать и т.д.
- Визуализация: показ точек напряжения и тока. Графики изменений  $U(t)$ ,  $I(t)$

### **IV. Аппаратные средства**

Компьютер: промышленный компьютер, 21" LCD, процессор P4, жесткий диск 500 ГБ, память 2 ГБ.

Карта ввода/вывода: 16 бит, 8 каналов, скорость обмена 100 кГц.

Принтер: по выбору Заказчика.

Пульт управления: полностью экранирован, бесперебойный источник питания.

Разделительный трансформатор: 400 ВА, уровень изоляции  $\geq 2$  кВ

Модель микроконтроллера: количество выходов: 51, полностью экранирован.

Аналоговый разделитель сигналов с развязкой: 8 каналов, 250 кГц, 2400 В

**V. Измерительная система состоит ИС-50Э** из делителя напряжений ДН-50Э и измерителя постоянных и переменных напряжений ИПН-2Э. Система предназначена для измерения напряжений постоянного тока ( $U=$ ), а также амплитудных ( $U_A$ ) и действующих ( $U_d$ ) значений напряжения переменного тока промышленной частоты. Измерительная система ИС-50Э может использоваться при испытаниях изоляции электрооборудования.

## Общие технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение сети питания ИПН-2Э, В	220 ±22
Номинальная частота источника питания, Гц	50 ± 1
Содержание гармоник, не более	5%
Диапазон измеряемых системой значений напряжения постоянного тока, кВ	± (1-50)
Диапазон измеряемых напряжений переменного тока, кВ амплитудных значений, кВ действующих значений, кВ	1,4-70 1-50
Основная относительная погрешность системы, не более, %	1,0
Дополнительная относительная погрешность в диапазоне температур от +5 до +40°C, не более, %	1,0
Активное входное сопротивление делителя, МОм	108
Входная емкость делителя, пФ	340
Коэффициент деления делителя $K_d$	1000
Время установления рабочего режима измерений, не более, с	60
Продолжительность непрерывной работы, не менее, ч	8
Средняя наработка на отказ, не менее, ч	7000
Средний срок службы, не менее, лет	8
Масса делителя ДН-50Э, не более, кг	3,5
Масса прибора ИПН-2Э, не более, кг	2
Габаритные размеры делителя: высота делителя, не более, мм диаметр делителя, не более, мм диаметр опоры, не более, мм	500 400 85
Габаритные размеры корпуса прибора ИПН-2Э, не более, мм	220x200x90

## 5. Измеритель электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь

### Модель:MDLT-50 (Опция)

Прибор **MDLT-50** предназначен для измерения электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь на напряжениях до 50 кВ действующего значения переменного тока..

## Общие технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон измеряемого напряжения, кВ	1 - 50
Относительная погрешность измерения напряжения, %, не более	2
Диапазон измерения электрической емкости, мкФ	0,1 - 4
Погрешность измерения емкости, %	10
Диапазон измерение тангенса угла диэлектрических потерь	0,01 - 0,9
Погрешность измерения тангенса угла диэлектрических потерь	± (0,001+0,1 измер.)
Разрешающая способность измерения тангенса угла диэлектрических потерь	0,001
Диапазон измерения частоты испытательного напряжения, Гц	45 - 65
Погрешность измерения частоты испытательного напряжения, Гц	± 0,1
Сохранение результатов измерений, связь с ПК	Bluetooth
Питание	4 AA x 1.2B NiMh
Габаритные размеры, мм	200x200x100
Масса, кг, не более	9

## **8. Комплект поставки**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количес тво</b>
1.	Высоковольтный резонансный реактор с регулируемой индуктивностью, трансформатор-возбудитель, высоковольтный переключатель в одном баке заполненным трансформаторным маслом. Необслуживаемый, срок службы 30 лет РВБ-250/30/60	1
2.	Заземлитель выхода трансформатора электромеханический	1
3.	Шаровой разрядник для защиты выхода от перенапряжения	1
4.	Высоковольтный блок испытания выпрямленным напряжением со встроенным контролем тока утечки в каждой фазе и изоляции коллектора, расчетом коэффициента нелинейности, защитой от перегрева обмоток. -ИПТ-50/3-5	1
5.	Регулятор напряжения автотрансформаторный АТО-25/0.38/0-0.65 25 кВА 0.38/0-0.65кВ	1
6.	Измеритель электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь MDLT-50 (Опция)	
7.	Цифровая автоматическая система управления и измерения ЦАСУИ в составе <ul style="list-style-type: none"><li>• Рубильник видимого разрыва</li><li>• контактор,</li><li>• быстродействующая тиристорная схема защиты от КЗ и перенапряжения</li><li>• Цифровая измерительная система ИС-50Э</li></ul>	1
8.	Контейнер - корпус	1
9.	Ноутбук	1
10.	Принтер лазерный	1
11.	Кабель сетевой 4x16 - 50 метров на барабане	1
12.	Провод рабочего заземления 6 мм <sup>2</sup> - 50 метров на барабане (сверхгибкий, в прозрачной силиконовой оболочке)	1
13.	Провод защитного заземления 16 мм <sup>2</sup> - 30 метров на барабане (сверхгибкий, в прозрачной силиконовой оболочке)	1
14.	Провод высоковольтный (сверхгибкий, силиконовая резина) – 20м.	1
15.	Стойки диэлектрические с опорами для ограждения установки	4
16.	Барабан со шнуром ограждения 20 метров	1
17.	Руководство по эксплуатации	1
18.	Метрологический аттестат на измерительное оборудование	1
19.	Программа и методика периодической аттестации	1
20.	Комплект электрозащитных средств	1

**Предоставляются все необходимые исходные данные для проектирования и монтажа на месте эксплуатации.**

**Метрологическая поверка проводится один раз в год.**

**Ремонтопригоден в условиях эксплуатации. Состоит из серийно выпускаемых изделий и имеется доступ ко всем частям установки.**

**Срок службы - не менее 25 лет.**

**Таблица для составления Технических требований для Заказа**

№	Наименование <i>(Проектировщиком указываются наименование качественных, технических, эксплуатационных и функциональных характеристик, а также прочих требований, в соответствии с Техническим заданием (Техническими требованиями)</i>	Требуемое значение
	Назначение	
1.	Резонансная испытательная система предназначена для проведения высоковольтных испытаний электрической прочности изоляции генераторов, комплектных токопроводов, силовых кабелей, на месте эксплуатации, после монтажа, перед включением для периодических и профилактических испытаний согласно РД_34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", ГОСТ-1516, ПУЭ. Испытания проводятся приложенным напряжением промышленной частоты и выпрямленным напряжением с контролем тока утечки	
	<b>Технические характеристики</b>	
2.	Высоковольтный резонансный реактор с регулируемой индуктивностью, повышающий трансформатор-возбудитель, высоковольтный переключатель в одном баке заполненным трансформаторным маслом. РРВ-250/30/60, 250кВА, 30/60кВ	Да
3.	Заземлитель выхода высоковольтного электромеханический	Да
4.	Шаровой разрядник для защиты выхода от перенапряжения РШ-100, 100кВ	Да
5.	Высоковольтный блок испытания выпрямленным напряжением со встроенным контролем тока утечки в каждой фазе и изоляции коллектора, расчетом коэффициента нелинейности, защищой от перегрева обмоток : ИПТ-50/3-5, 50кВ, 20mA	Да
6.	Регулятор напряжения автотрансформаторный: АТО-25/0.38/0-0.65 25кВА 0.38/0-0.65кВ	Да
7.	Измеритель электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь MDLT-50	Опция
8.	Цифровая автоматическая система управления и измерения ЦАСУИ в составе Рубильник видимого разрыва контактор, быстродействующая тиристорная схема защиты от КЗ и перенапряжения АВВ Цифровая измерительная система ИС-50Э	Да
9.	Контейнер - корпус	Да
10.	Ноутбук	Да
11.	Принтер лазерный	Да
12.	Кабель сетевой сверхгибкий 4x16 - 30 метров на барабане	Да
13.	Провод рабочего заземления 6 мм <sup>2</sup> - 20 метров на барабане (сверхгибкий, в прозрачной силиконовой оболочке )	Да
14.	Провод защитного заземления 16 мм <sup>2</sup> - 20 метров на барабане	Да
15.	Провод высоковольтный (сверхгибкий, силиконовая резина ) – 20м.	Да
16.	Стойки диэлектрические с опорами для ограждения установки - 4шт	Да
17.	Стойки со шнуром ограждения 20 метров	Да
18.	Руководство по эксплуатации	Да
19.	Метрологический аттестат на измерительное оборудование	Да
20.	Программа и методика периодической аттестации	Да
21.	Комплект электрозащитных средств	Да

**Предоставляются все необходимые исходные данные для проектирования и монтажа на месте эксплуатации.**

**Метрологическая поверка проводится один раз в год.**



**Высоковольтный отсек с резонансным трансформатором, делителем напряжения, шаровым разрядником и блоком выпрямленного напряжения**



**Вид сбоку корпуса- контейнера**



**Низковольтный отсек со шкафами питания, управления с контроллером MITSUBISHI**



**Шкаф регулятора напряжения  
автотрансформаторного с защитами от КЗ  
и перенапряжений АВВ**



**Разъемы для подключения питания, ноутбука  
для автоматического управления**



**Сигнальная лампа при проведении высоковольтных испытаний**



**Измеритель электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь**



Высоковольтный блок испытания выпрямленным напряжением со встроенным контролем тока утечки, в каждой фазе и изоляции коллектора, расчетом коэффициента нелинейности, защищой от перегрева обмоток. ИПТ-50/3-5



**Измерительная система ИС-50Э**